







# EXTINCTEURS










## Vérification des Matériels

DATE	VERIFICATION / OBSERVATIONS	SIGNATURE
22 Juin 2017	<p>8 vérifications tous types                  Dont 2 EPGA petite tonne                  Bichs et Premier Hand                  Vérification conforme à la loi en vigueur</p>	
18 Juin 2018	<p>8 vérifications tous types                  Bichs et Premier Hand                  Vérification conforme à la loi en vigueur                  2000 Col 2kg année 2018</p>	
25 Juin 2019	<p>8 vérifications tous types                  Bichs et Premier Hand                  Vérification conforme à la loi en vigueur                  2000 Col 2kg année 2018</p>	
02 juillet 2020	<p>Vérification annuelle des Aextincteurs                  Remplacement est poudre (2kg) (poudre) + 12 ans</p>	
27/5/21	<p>Vérification annuelle des Mextincteurs                  Remplacement est PPG 2kg + 12 ans</p>	
16/6/22	<p>Vérification annuelle des extincteurs (x 12)                  Remplacement est poudre 2kg par EPGA AFF                  et avec est poudre 2kg stockage gaz + 12 ans</p>	



# INSTALLATIONS ELECTRIQUES

## Vérification des Installations

DATE	VERIFICATION / OBSERVATIONS	SIGNATURE
20/06/14	Vérification périodique des installations électriques Voir rapport APAVE	S. LOZE 
18/06/14	1 <sup>er</sup> vérification annuelle périodique des installations techniques. Voir rapport	
11/06/15	Vérification périodique réglementaire. Voir rapport APAVE	A. PATRIOT 
15/06/15	2 <sup>ème</sup> vérification annuelle périodique des installations techniques. Voir rapport	
15/06/15	Levée des prescriptions relevées sur le rapport "Apave".	Maire PATRIOT S. Exploitation
03/12/2019	Vérification périodique des installations électriques. Voir rapport APAVE	I. LOUZI 
02/09/2020	Levée des réserves indiquées sur rapport APAVE	RS ELEC ☎: 06.21.08.19.88 @: sylvain.rolando@live.fr Siret: 246 246 246 246
16/04/2021	Vérification périodique des installations électriques voir rapport APAVE	A. L'HOMME 
27/04/2022	Mém. Voir rapport APAVE	M. FARINA 
17/05/2022	Travaux divers et mise en conformité: Réparation éclairage public, réparation des puits bureaux, remplacement éclairage cuisine / Accueil, remplacement alimentation tableau cuisine, remplacement appareils réseau cuisine, remplacement câble déflecteurs pour extérieur, remplacement différentiels piscine vétuste Vérification électrique (Voir rapport APAVE)	RS ELEC ☎: 06.21.08.19.88 @: sylvain.rolando@live.fr Siret: 246 246 246 246 
13/04/2023		C. ANAT 

# ECLAIRAGE DE SECURITE

## Vérification des Installations

CLASSE: A B C D  
 TYPE: Permanent Non Permanent  
 FONCTION: Balisage Ambiance  
 ALIMENTATION: Source Centrale B.A.E.S.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE:

DATE	VERIFICATION / OBSERVATIONS	SIGNATURE
4/5/22	Vérification annuelle de <del>installation</del> B.A.E.S. + télécommande n° 8.	APSI Denis PIRES Gérant 06 08 28 03 03
12/06/14	Essai Eclairage de sécurité B.A.E.S. + télécommande Bon fonctionnement.	De Guehela la sieur de Verra
8/06/15	Essai Eclairage de sécurité Baes + Télécommande Bon Fonctionnement	Maire Pamiès
9/04/19	Essai Eclairage de sécurité	Maire Pamiès S. Exp.
02/07/2020	Essai éclairage de sécurité (service Exploitation) BON FONCTIONNEMENT	Maire de PAMIERS
7/10/20	Essai éclairage de sécurité (S. Exploitation).	Maire PAMIERS

# RENSEIGNEMENTS DIVERS

SST: POMMIER PASCAL - Formateur: VARA PRODUCTION BLANCO EMMANUEL

## VARA PRODUCTION

Organisme de formation  
8 rue Juliette Giret - 09500 RIEUCROS  
Tél: 05.61.67.37.21  
Siret 803 823 806 00028